

FELJEGYZÉS

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.), mint Ajánlatkérő által „*Dózsa György utca 2. szám alatti épület átalakítása fogyatékos személyek nappali ellátása céljára*” tárgyában közétett ajánlatkérés helyszíni bejárásán elhangzottakról.

- A tálaló konyhán az ajánlatkérő által biztosított 3 medencés mosogatót kell bekötni.
- Mindkét oldalon az udvarra vezető ajtónál lévő lépcsőt át kell alakítani 120 cm szélességben rámpává, korlát nélkül.
- A gipszkarton válaszfallal kialakított helység: villanykapcsolók és a mennyezeti világítótestek áthelyezése.
- 6 db ajtó beépítésénél (vagy cserénél) a 90 cm-es szabad bejárás biztosítása, az ajtók lemezeltek legyenek.
- A közlekedési útvonalon a küszöbök elbontása (akadálymentesítés).
- Személyzeti mosdóba 90-es zuhanytálca beépítése falbontással.
- Mozgáskorlátozott WC kialakítása az előírásoknak megfelelően.(épületgépészeti, villamos és szakipari munkák).

Tiszaújváros, 2013. június 18.

Készítette:



Dombiné Erdélyi Judit

üzemeltetési igazgatóhelyettes