



Tiszaújvárosi
Intézményüzeltető Központ
3 5 8 0 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



48
Tisza-
újváros

Ikt. sz.: 2009-12/2014.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

**„A Munkácsy M. út 26-28. alatti épületrész (Kollégium épülete) I. emeletén
átalakítási és akadálymentesítési munkák” tárgyú ajánlatkéréshez**

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet kérünk ajánlataik összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

Kérdés: Fent megnevezett ajánlatkéréssel kapcsolatban az alábbi felsorolásra kerülő munkafolyamatokról, és felhasználható anyagokról kérem kiegészítő, részletesebb tájékoztatást nyújtani szíveskedjenek!

- az épületrész belső festése
- összenyitott 4 helyiség laminált parketta burkolatának cseréje PVC burkolatra
- lépcsőjáró berendezés tervezése, gyártása, helyszíni beszerelése kerekesszékek közlekedő személyek számára.


Válasz:

- A festendő felületek döntően jó állapotú beltéri felületek kategóriájába sorolhatók. A költségvetés készítésénél Ajánlatkérő az előkészítendő felületet a festendő felület 10 %-a mértékében határozta meg.
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós, fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfestékekkel.
- A lehelyezendő PVC burkolattal szembeni követelmény az R32-es kopásállóság.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlat részét kell képezze a falbontással összenyitott helyiségek padlózatának tekintetében a szintkülönbség kiegyenlítése.
- A lépcsőjáró berendezés tekintetében kérjük kétváltozatú ajánlat tételét: falra szerelt és lépcsőkorlátra szerelt kivitelben is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lépcsőjáró berendezés beépítésével kapcsolatos mindennemű tevékenység az ajánlattevő feladata: tervezés, gyártás, helyszíni beszerelés, hatósági engedélyeztetés, üzembe helyezés.

Tiszaújváros, 2014. május 21.




Kósa-Tóth Zoltán
igazgató h.